

Tourist-Information Neuharlingersiel

Edo-Edzards-Str. 1
26427 Neuharlingersiel

Tel: +49 4974 1880
Fax:

info@neuharlingersiel.de
<http://www.neuharlingersiel.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. April 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Neuharlingersiel

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parken für
Menschen mit
Behinderung vor der
Tourist-Information

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes unmittelbar am Eingang für Menschen mit Behinderung

Weg außen vom Parkplatz zum Eingang für Menschen mit Behinderung

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

ÖPNV

Bushaltestelle "Campingplatz"



Bushaltestelle
"Campingplatz"



Weg von
Bushaltestelle zu
Haupteingang TI

Die Bushaltestelle "Campingplatz" ist die nächstgelegene Haltestelle zur Tourist-Information Neuharlingersiel sowie Kuranlagen und Schwimmbad. Die Haltestelle ist bildlich gekennzeichnet, verfügt über schriftliche Fahrplaninformationen und bietet Sitzgelegenheiten. Der Weg von der Haltestelle zum Haupteingang ist ca. 300 m lang und 180 cm breit. Von der Oberflächenbeschaffenheit her ist er leicht begeh- bzw. befahrbar.

Hintereingang Tourist-Information für Menschen mit Behinderung

Eingang für Menschen mit Behinderung (Parkplatz)



Eingang für
Menschen mit
Behinderung



Eingang Windfang
zwei Automatiktüren
in Folge

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 138 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 408 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: 2. Schiebetüre folgt nach Sauberlaufzone / Schmutzfangteppich

Anmerkungen für den Gast: Eingang ist Windfang nach weiterer Automattüre direkt im Schalterraum, Toilette rechts 10 m

Weg außen vom Parkplatz zum Eingang für Menschen mit Behinderung

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %


Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Tourist-Information Raum

Tourist-Information Raum



Tourist-Information
Neuharlingersiel



Counter
Beratungsbereich

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 8,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 325 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



WC Unisex



Waschbecken und
Wickeltisch

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 73 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 27 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 146 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 89 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 128 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Flur von Raum Tourist-Information zur öffentlichen Toilette für Menschen mit Behinderung



Flur von Raum
Tourist-Information
zur öffentlichen
Toilette für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Raum Tourist-Information und Flur zu den WCs



Türöffner der Tür
zwischen Raum
Tourist-Information
und Flur zu den
WCs

©Joke Pouliart



Tür zwischen Raum
Tourist-Information
und Flur zu den
WCs

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: keine Bemerkungen

Anbieterinformation

Anbieterinformation



Tourist-Information
Neuharlingersiel

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Tourist-Information des Kurvereins Neuharlingersiel. unmittelbar am Zentrum der Ortschaft, Hafen, Campingplatz und Strand
Im Gebäude befinden sich die Informationsschalter, Zimmervermittlung, Ticketverkauf für Veranstaltungen, Geschäftsführung, Marketingabteilung sowie Tagungsräume. Im Anschluss des Gebäudes befindet sich ein Übergang in den Bäderbetrieb mit Schwimmbad und Kur/Wellnessbereich

Schalter

Schalter/Tresen der Tourist-Information



Schalter



Besprechungsbereich
in der Halle
neben dem
Schalterbereich

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 1000 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 600 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Haupteingang Tourist-Information

Eingang Haupteingang



Rotationstür
Haupteingang



Nutzung
Rotationstür für
Rollstuhlfahrer

Eingangstür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: per Knopfdruck verlangsamt sich die automatisch angetriebene Rotationstür, und die Nutzung ist mit Rollstuhl oder für Menschen mit Gehbehinderung problemlos möglich

Anmerkungen für den Gast: Der Nebeneingang eignet sich besser für Menschen mit Behinderung, da dort keine Karusselltür ist.