



Kurzbericht



Biosphaerium Elbtalaue

Biosphaerium Elbtalaue

Anschrift

Schlossstraße 10
21354 Bleckede

Kontaktdaten

Tel.: +49 5852 951414

E-Mail: info@biosphaerium.de

Web: www.biosphaerium.de

Prüfergebnis

Das **Biosphaerium Elbtalau** wurde am 18. August 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2020 bis Oktober 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 360 cm x 550 cm).
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos über eine Rampe möglich.
- Die Rampe ist 12 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 6%. Die geringste nutzbare Laufbreite beträgt 120 cm. Es sind Zwischenpodeste vorhanden.
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Ausstellungsräume im Biosphaerium sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug erreichbar.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 110 cm x 140 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedienfeld angeordnet.
- Der Kassencounter/Counter hat eine minimale Höhe von 75 cm und eine maximale Höhe von 92 cm. Es ist keine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind meist mindestens 90 cm breit.



- In den Ausstellungsräumen sind meist Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden.
- Die Exponate sind meist im Sitzen und im Stehen einsehbar.

WC für Menschen mit Behinderung (EG)

- Das WC ist beidseitig anfahrbar (mindestens 68 cm x 90 cm).
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC und Waschbecken beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm (z.B. bei Feuersalarm).
- Ein abgehender Notruf im Aufzug (Alternative: Treppen) wird akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen (Leitsystem und Exponate) sind meist in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Exponate sind meist gut ausgeleuchtet und kontrastieren visuell mit der Umgebung.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Im Aufzug (Alternative: Treppen) wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Der Kassencounter ist vom Eingang aus nicht direkt sichtbar.
- Es gibt kein durchgehendes farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in Leichter Sprache vorhanden.