

Kurzbericht



Ferienhof Nyenhuis

Ferienhof Nyenhuis mit FeWo „Hahnenkamp“ und FeWo „Hallweg“

Anschrift

Hallweg 8
49626 Buppen

Kontaktdaten

Tel.: +49 5435 9559900
E-Mail: johannesnyenhuis@t-online.de
Web: www.ferienhofnyenhuis.de



Prüfergebnis

Der **Ferienhof Nyenhuis** wurde am 11. September 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2020 bis November 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Es wurden die Ferienwohnung „Hahnenkamp“ sowie die Ferienwohnung „Hallweg“ erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang des Ferienhofs ist 6 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 1 % über eine Strecke von 6 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 15 % und eine Gesamtlänge von 2 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Frühstücksraum „Diele“ sind sieben unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarekeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).



- Der Esstisch im Wohnzimmer „Hahnenkamp“ ist nicht unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Die Arbeitsfläche in der Küche „Hahnenkamp“, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.

Schlafzimmer „Hahnenkamp“ & „Hallweg“ (Doppelzimmer, Erdgeschoss) mit Bad

- Die Bewegungsflächen in der Ferienwohnung „Hahnenkamp“ betragen: vor/hinter der Tür mindestens 90 cm x 150 cm; vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 150 cm x 100 cm; rechts neben dem Bett 100 cm x 200 cm; links steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 65 cm hoch.
- Die Ferienwohnung "Hallweg" ist fast baugleich, hat aber eine etwas kleinere Bewegungsfläche im Zimmer.
- Die Bewegungsflächen im Bad „Hahnenkamp“ betragen: vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 100 cm; links neben dem WC 34 cm x 55 cm und rechts neben dem WC 115 cm x 55 cm. Es sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Bad „Hallweg“ betragen: vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm, vor dem WC und vor dem Waschbecken 150 cm x 90 cm; links neben dem WC 122 cm x 55 cm und rechts neben dem WC 38 cm x 55 cm. Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 90 cm x 90 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung („Diele“, Damen-WC)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 125 cm; vor dem WC und vor dem Waschbecken 148 cm x 112 cm; links neben dem WC 75 cm x 55 cm und rechts neben dem WC 36 cm x 55 cm.



- Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Im Frühstücksraum „Diele“ ist ein Tisch mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, und sieben Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgerauschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Schlafzimmer „Hahnenkamp“ & „Hallweg“ (Doppelzimmer,)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.



- Der Eingang zum Ferienhof ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden: Drei Türen schlagen in den Raum auf.
- Am Eingang sind Treppen ohne Handlauf vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Ferienhofs sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.