

Kurzbericht



delfinoh Hallen- und Freibad | Philipp Neise

delfinoh Hallen- und Freibad Nordhorn

Am Sportpark 19-21
48531 Nordhorn

Tel: +49 5921 88780

nordhorn@bnn-grafschaft.de
<https://www.bnn-grafschaft.de/delfinoh-2/>

Herzlich willkommen!

Das delfinoh-Hallenbad bietet eine Mischung aus Sport und Spaß. In der Sportschwimmhalle gibt es unter anderem eine fünf Meter hohe Kletterwand und in der Sportbadehalle befindet sich der Zugang zum drei Meter-Sprungturm und zur 75 Meter langen Black-Hole-Rutsche. In der Warmbadehalle sind das Therapiebecken und der Kleinkindbereich untergebracht. Das Planschareal für die Kleinsten hat viele Spielmöglichkeiten, die den Badeanfängern viel Freude bereiten.

PRÜFERGEBNIS

für

delfinoh Hallen- und Freibad Nordhorn

48531 Nordhorn, Zertifikats-ID: PA-11288-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juli 2023 – Juni 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



delfinoh Hallen- und Freibad Nordhorn

©Simon Kesting



delfinoh Hallen- und Freibad Nordhorn

©Simon Kesting

Überblick

- Parkplätze vorhanden
- Sportbecken, Kursbecken, Warmbecken, Kinderplanschbecken
- Sprungturm, 5 m hohe Kletterwand, 79 m Black-Hole-Rutsche, 104 m Reifenrutsche, Wasserattraktionen und Spielmöglichkeiten im Kleinkindbecken
- Textile Sauna (Wärmeraum ca. 40°C)
- Baby- und Kleinkindschwimmen, Funktions- und Rehabilitationskurse
- Kioskbetriebe, die warme/kalte Speisen und Getränke anbieten

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Es gibt gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Alle Räume sind stufenlos erreichbar.
- Alle Türen/Durchgänge sind mindestens 85 cm breit.
- Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator, Beckenlift im Hallenbad
- Sanitärräume und WC für Menschen mit Behinderung

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Das Bad ist stufenlos zugänglich.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Ausnahmen: Sprungturm und Röhrenrutschen sind nur über Stufen zugänglich.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: Die Eingangstür zum Freibad ist 85 cm breit.
- Der Kassentresen des Hallenbades ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.
- Der Kassentresen des Freibades ist 110 cm hoch.
- Der Counter des Kiosks ist 92 cm hoch.
- Außenwege sind mindestens 180 cm breit, leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 3 %. Die Durchschreitebecken zu den Schwimmbereichen im Freibad haben Neigungen von bis zu 10 %.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Zum Einstieg in die (Schwimm-)Becken im Hallenbad gibt es einen Personenlift, flache Treppenstufen mit Handlauf bzw. eine Leiter mit Handlauf.
- Zum Einstieg in die (Schwimm-)Becken im Freibad gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf bzw. eine Leiter mit Handlauf.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator

Umkleide Hallenbad für Menschen mit Behinderung (Dusche / WC)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 147 cm x 150 cm;
links und rechts neben dem WC 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 170 cm x 236 cm groß. Ein Duschsitz und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Umkleide Freibad für Menschen mit Behinderung (Dusche / WC)

- Die Bewegungsflächen betragen:
hinter der Tür 138 cm x 150 cm;
vor dem WC und vor dem Waschbecken 150 cm x 150 cm;
links und rechts neben dem WC 90 cm x 55 cm.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschsitz ist vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden. Es sind Haltegriffe vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Freibad)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 147 cm x 150 cm;
links neben dem WC 58 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 116 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.

- Die Beckenränder sind visuell kontrastreich abgesetzt.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Informationen sind teilweise bildhaft verfügbar (Piktogramme).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Simon Kesting



Eingang Delfinohallenbad

©Simon Kesting



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting



Öffentliches WC am Eingang

©Simon Kesting



Umkleide Hallenbad

©Simon Kesting



Umkleide Hallenbad

©Simon Kesting



Umkleide Hallenbad

©Simon Kesting



Umkleide Hallenbad

©Simon Kesting



Schwimmbecken Hallenbad

©Simon Kesting



Schwimmbecken Hallenbad

©Simon Kesting



Schwimmbecken Hallenbad

©Simon Kesting



Schwimmbecken Hallenbad

©Simon Kesting



Schwimmbecken Hallenbad

©Simon Kesting



Textilsauna

©Simon Kesting



Textilsauna

©Simon Kesting



Rutschen, Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutschen, Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutschen, Sprungtürme

©Simon Kesting



**Rutschen,
Sprungtürme**

©Simon Kesting



Kiosk Hallenbad

©Simon Kesting



**Eingang Delfinoh
Freibad**

©Simon Kesting



**Freibad
Außenbereiche**

©Simon Kesting



**Freibad
Außenbereiche**

©Simon Kesting



**Freibad
Außenbereiche**

©Simon Kesting



**Freibad
Außenbereiche**

©Simon Kesting



**Freibad
Außenbereiche**

©Simon Kesting



**Freibad
Außenbereiche**

©Simon Kesting



**Freibad
Umkleidekabine
Rollstuhl**

©Simon Kesting



**Freibad
Umkleidekabine
Rollstuhl**

©Simon Kesting



**Freibad
Umkleidekabine
Rollstuhl**

©Simon Kesting



Freibad Umkleidekabine Rollstuhl

©Simon Kesting



Freibad Umkleidekabine Rollstuhl

©Simon Kesting



Hilfsmittel

©Simon Kesting



Hilfsmittel

©Simon Kesting



Hilfsmittel

©Simon Kesting



Bedienelemente / Leitsystem

©Simon Kesting



Bedienelemente / Leitsystem

©Simon Kesting



Bedienelemente / Leitsystem

©Simon Kesting

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

