

PA-1535-2017 Stiftscafé Menke

Am Kloostergarten 6
49835 Wietmarschen

Tel: 05925 1495
Fax:

cm@menke.cafe
www.menke.cafe

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Juni 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht



Stiftscafé Menke

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg außen vom Parkplatz zur Eingangstür](#)

Eingangsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

Speiseraum 1 mit Tresen

Zugehörige Modulbögen: [Thekenbereich](#), [Speiseraum 1 mit Tresen](#), [Tür vom Speiseraum zum Durchgang](#)

Speiseraum 2

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum 2](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Durchgang innen vom Speiseraum zum Sanitärraum](#), [Tür zum öffentlichen WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Biergarten

Zugehörige Modulbögen: [Biergarten](#), [Außentür zum Biergarten](#)

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Biergarten



Sitzplätze im ersten Aussenbereich



Sitzplätze im zweiten Aussenbereich

Es handelt sich um zwei Sitzflächen im Aussenbereich.

1.) ca. 180 m², 150 Sitzplätze an 16 Tischen

2.) ca. 140 m² 50 Sitzplätze an 12 Tischen

Rasen und Feinschotter ergeben eine gute Begeh- und Befahrbarkeit. Es ist ausreichend Bewegungsfläche zwischen den Sitzgelegenheiten vorhanden. Der gesamte Bereich weist keine Neigungen, Schwellen oder Stufen auf.

Es ist eine Unterfahrbarkeit der Tische von 67 cm gegeben.

Parkplatz



Parkplatz



weitere Parkmöglichkeiten

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 320 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 38 m.

Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingang

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Thekenbereich



Tresen



Kühltheke



Thekenbereich

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 360 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 100 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 96 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 96 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.


Der Kassendurchgang ist 107 cm breit.

Speiseraum

Speiseraum 1 mit Tresen



Speiseraum mit
Tresen



Auszug Speisekarte

Tür

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 107 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Tische haben alle eine Unterfahrbarkeit von 65 cm.

Speiseraum 2



Speiseraum links



Speiseraum rechts

Tür

Verbindungstür zwischen den Speiseräumen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 87 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Sanitärraum



Kabinentür

Tür zum Sanitärraum

Kabinentür WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 143 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 100 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 60 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 15 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 60 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 60 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 46 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 135 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 54 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 73 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 100 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Technische Hilfsmittel



Decken-
Rauchmelder in den
Speiseräumen

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Weg außen vom Parkplatz zur Eingangstür



Weg zum Parkplatz



Weg vor dem
Eingangsbereich

Breite des Weges: 180 cm


Länge des Weges: 38 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Durchgang innen vom Speiseraum zum Sanitärraum



Durchgang zum Sanitärraum



Bereich vor dem Sanitärraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 100 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür vom Speiseraum zum Durchgang



Innentür vom Speiseraum zum Durchgang



Türbeispiel

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 165 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Tür zum öffentlichen WC



Tür zum
Sanitärraum -
Außenansicht



Tür zum
Sanitärraum -
geöffnet

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 125 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,8 cm.

Außentür zum Biergarten



Aussentür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 135 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zusätzlicher Zugang zu den Toiletten vom Biergarten aus.
