

Gästehaus Caritas Inseloase

Marienstraße 18
26548 Norderney

Tel: +49 4932 93410

Fax:

caritas-inseloase@caritas-
gesundheitszentrum.de
www.caritas-inseloase.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. Februar 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

ÖPNV

Bushaltestelle Marienstraße



Haltestelle
Marienstrasse



Haltestelle
Marienstrasse

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 230 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 180 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Bus absenkbar.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg Haltestelle Marienstraße zum Haupteingang



Weg von der
Haltestelle und
Inselparkplätzen
zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 230 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Haupteingang

Haupteingang

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 222 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 11 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zum Haupteingang steht tagsüber offen.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang für Menschen mit Behinderung rechts um das Gebäude

Rezeption

Rezeption



Tresen in der
Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 730 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist im Rezeptionsbüro.

Treppe vom Haupteingang zur 1. OG (Ebene Rezeption)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwelle/Stufe: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Treppenlift Haupteingang



Treppenlift

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 222 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 130 cm tief.

Breite der Plattform: 70 cm

Tiefe der Plattform: 78 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 222 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang mit Lift für Menschen mit Behinderung

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang Innenhof zum Aufzug



Weg vom Eingang
zum Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Aufzug im 1.Obergeschoss zur Rezeption



Flur vom Aufzug zur
Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür 1. Obergeschoss Treppenhaus



Türen im 1.
Obergeschoss,
rechts Tür vom
Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 220 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 171 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Speiseraum

Restaurant im 1. Obergeschoss



Tür zum
Restaurant /
Speiseraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht während der Öffnungszeiten stets offen.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 206 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Treppe vom Haupteingang zur 1. OG (Ebene Rezeption)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwelle/Stufe: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Treppenlift Haupteingang



Treppenlift

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 222 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 130 cm tief.

Breite der Plattform: 70 cm

Tiefe der Plattform: 78 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 222 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang mit Lift für Menschen mit Behinderung

Weg von der Rezeption zum Speiseraum



Flur von der
Rezeption zum
Restaurant



Wegeleitsystem

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 155 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoss



WC für Menschen
mit Behinderung im
Erdgeschoss

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen-WC. Es ist ein Herren-WC. Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 157 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 200 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 170 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 300 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 170 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Weg vom Aufzug im Erdgeschoss zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung



Flur im EG vom Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 126 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: 2 Türen mit Durchgangsbreite 95cm, stehen immer offen

Technische Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Pflegebetten



Erste Hilfe



Türöffner und Erreichbarkeit Service vor dem Eingang

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Rollator Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Pflegebett

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter, Ausrichter, Duschrollstuhl

Freizeiträume

Raum

Raum der Stille



Raum der Stille

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 144 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 590 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 560 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 130 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Wintergarten im 1.Obergeschoss



Wintergarten

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 285 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 16 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 170 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Konferenzraum im 3. Obergeschoss



Konferenzraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 148 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 13 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 253 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Aufzug und Rezeption im 1. Obergeschoss zum Wintergarten



Flur zum
Wintergarten

Länge (Flur/Weg/Gang): 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 127 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg vom Aufzug im 3. Obergeschoss zum Konferenzraum



Flur zum
Konferenzraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Zimmer 003 mit Sanitärraum

Zimmer 003



Zimmer 003



Bett im Zimmer 003

Tür zum Schlafrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 177 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 201 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 403 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 201 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 201 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 403 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 73 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 347 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 100 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Bad Zimmer 003



WC im Bad Zimmer
003



Dusche und
Waschbecken im
Bad Zimmer 003

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 201 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 187 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 230 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 269 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 67 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 294 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 258 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 166 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 152 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm.

Höhe der Duscharmatur: 109 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Treppenlift Haupteingang



Treppenlift

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 222 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 130 cm tief.

Breite der Plattform: 70 cm

Tiefe der Plattform: 78 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 222 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang mit Lift für Menschen mit Behinderung

Weg vom Aufzug im Erdgeschoss zu Zimmer 003



Flur zu den
Zimmern im
Erdgeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmer 301 mit Sanitärraum

Zimmer 301



Zimmer 301



Zimmer 301 Tür
zum Bad

Tür zum Schlafräum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 156 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 282 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 434 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 255 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafrum: 123 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 177 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 432 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 16 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 100 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die minimale Höhe der Matratze ist 52 cm.

Bad Zimmer 301



Bad Zimmer 301

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 204 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 379 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 38 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 168 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 382 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 140 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 382 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 155 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 155 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm.

Höhe der Duscharmatur: 107 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Treppenlift Haupteingang



Treppenlift

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 222 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 130 cm tief.

Breite der Plattform: 70 cm

Tiefe der Plattform: 78 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 222 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang mit Lift für Menschen mit Behinderung

Weg vom Aufzug zu Zimmer 301



Flur zu Zimmer 301
im 3. Obergeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 156 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Zimmer 104 mit Sanitärraum

Zimmer 104



Zimmer 104

Tür zum Schlafräum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 133 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 151 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 245 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 253 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 143 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 198 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 374 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 21 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 100 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die minimale Höhe des Bettes ist 53cm.

Bad Zimmer 104



Dusche und WC im
Bad Zimmer 104



Waschbecken im
Bad Zimmer 104

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 221 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 141 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür einflügelig

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 49 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 15 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 49 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 73 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 49 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 437 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 114 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 67 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 221 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 141 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 154 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 191 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm.

Höhe der Duscharmatur: 98 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Treppenlift Haupteingang



Treppenlift

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 222 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 130 cm tief.

Breite der Plattform: 70 cm

Tiefe der Plattform: 78 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 222 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang mit Lift für Menschen mit Behinderung

Weg vom Aufzug zu Zimmer 104



Flur zu Zimmer 104
im 1.Obergeschoss

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 176 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür 1. Obergeschoss Treppenhaus



Türen im 1.
Obergeschoss,
rechts Tür vom
Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 220 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 171 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmer 305 mit Sanitärraum

Zimmer 305



Zimmer 305

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 223 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 207 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 350 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 192 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 169 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 165 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 350 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 57 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 161 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 100 cm.

Breite des Bettes: 100 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Mindesthöhe der Matratze ist 54cm.

Bad Zimmer 305



WC im Bad Zimmer
301



Waschbecken und
Dusche im Bad
Zimmer 301

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 148 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 173 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 125 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 129 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 275 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 228 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 220 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 154 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 151 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 109 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug Erdgeschoss - 3. Etage



Aufzug



Bedienelement und Information zu den Etagen

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 120 cm

Kabinengröße innen - Breite: 120 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 240 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 280 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Treppenlift Haupteingang



Treppenlift

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 222 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 130 cm tief.

Breite der Plattform: 70 cm

Tiefe der Plattform: 78 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 222 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Separater Eingang mit Lift für Menschen mit Behinderung

Weg vom Aufzug zu Zimmer 305



Flur zu Zimmer 305

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 176 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Stufenloser Nebeneingang für Menschen mit Behinderung

Stufenloser Nebeneingang im Innenhof



Eingang Innenhof
für Menschen mit
Behinderung

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 195 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 267 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür am Eingang Innenhof öffnet automatisch.

Weg / Rampe zum Nebeneingang Innenhof



Rampe / Weg von
der Straße zum
Eingang Innenhof



Rampe / Von
der Straße zum
Eingang für
Menschen mit
Behinderung

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 190 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 30 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm