

Haus des Gastes der Nordseebad Spiekeroog GmbH

Noorderpad 18
26474 Spiekeroog

Tel: +494976 91930
Fax:

info@spiekeroog.de
<http://www.spiekeroog.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bild von Haus
des Gastes der
Nordseebad
Spiekeroog GmbH

Joke Pouliart

Eingang

Eingang Haus des Gastes "Kogge"



Eingang Haus des
Gastes "Kogge"

©Joke Pouliart



Eingang Haus des
Gastes "Kogge"

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 137 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 340 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Eingang Windfang

Anmerkungen für den Gast: Weiterhin besteht für alle Besucher die Möglichkeit, den Südeingang des Gebäudes zu nutzen (Zuwegung mit Steigung von unter 6 %, keine Karusell-/Rotationstür, Tür lässt sich mit Längsstangengriff nach außen öffnen, Türschwelle 2 cm, lichte Durchgangsbreite 1,0 m, lichte Durchgangshöhe 2,10 m).

Weg von der Strasse zum Haus des Gastes "Kogge"



Außenbereich Haus des Gastes



Weg für Menschen mit Behinderung zum Eingang im Außenbereich

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 16 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 12 m.

Treppe zum Eingang in die "Kogge"



Treppe zum Eingang

Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Windfang im Eingang in die "Kogge"



Windfang im Eingang in die "Kogge"

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 448 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Kundenraum

Tourist-Information/Foyer Haus des Gastes "Kogge"



Tourist-Information/
Foyer Haus des
Gastes "Kogge"

©Joke Pouliart



Tourist-Information/
Foyer Haus des
Gastes "Kogge"

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 137 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 447 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 537 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 9 m


TIEFE des Raums: 13 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 263 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schalter

Schalter der Tourist-Information



Schalter der Tourist-
Information

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 665 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 1000 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC in der Kogge



Öffentliches WC in der Kogge

©Joke Pouliart



Öffentliches WC in der Kogge

©Joke Pouliart



Öffentliches WC in der Kogge

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 136 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 143 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 137 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 143 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 70 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 143 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 137 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 80 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch vorhanden.

Flur vom Foyer zum Lesesaal und öffentl. WC



Flur vom Foyer
zum Lesesaal und
öffentl. WC

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 726 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Foyer und Flur zum Lesesaal und WC



Tür zwischen
Foyer und Flur zum
Lesesaal und WC

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 235 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 726 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür ist immer offen

Lesesaal

Leseraum in der Kogge



Leseraum in der
Kogge

©Joke Pouliart



Leseraum in der
Kogge

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 239 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 725 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 5,79 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 256 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur vom Foyer zum Lesesaal und öffentl. WC



Flur vom Foyer
zum Lesesaal und
öffentl. WC

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 726 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 235 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Foyer und Flur zum Lesesaal und WC



Tür zwischen
Foyer und Flur zum
Lesesaal und WC

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 235 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 726 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür ist immer offen

Veranstaltungssaal

Veranstaltungssaal 1 in der Kogge



Tür zum
Veranstaltungssaal
1

Joke Pouliart



Veranstaltungssaal
1

Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 230 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 244 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 298 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür zwischen Foyer und Saal

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 13 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 900 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 3 identische Veranstaltungsräume im EG der Kogge, die über das Foyer erreichbar sind.

Muschelausstellung, OG

Muschelausstellung im OG der Kogge



Muschelausstellung
im OG der Kogge

©Joke Pouliart



Muschelausstellung
im OG der Kogge

©Joke Pouliart


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Treppe vom Foyer/Tourist-Info zur Muschelausstellung im OG



Treppe vom Foyer/
Tourist-Info zur
Muschelausstellung
im OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Statt der Treppe kann auch ein Fahrstuhl genutzt werden.

Aufzug vom Foyer/Tourist-Info zur Muschelausstellung im OG und zur Kegelbahn im UG



Aufzug vom Foyer/
Tourist-Info zur
Muschelausstellung
im OG und zur
Kegelbahn im UG

©Joke Pouliart



Aufzug vom Foyer/
Tourist-Info zur
Muschelausstellung
im OG und zur
Kegelbahn im UG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 621 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 139 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 900 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 184 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 117 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 95 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 75 cm.

Anmerkungen für den Gast: Statt des Fahrstuhls kann auch eine Treppe genutzt werden. Der Fahrstuhl führt außerdem zur Kegelbahn in den Keller des Gebäudes.

Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel



Technische
Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Scooter, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Strandwagen zum Transport von Badeutensilien, Koffer, Einkäufe

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Für die Führungen sind die jeweiligen Anbieter zu kontaktieren, Führungen werden durch die Touristenformation nur vermittelt. Informationen zu Führungen unter www.spiekeroog.de oder auch dem Nationalparkhaus Wittbülten